



**RAPORT DE EVALUARE
PRIVIND CAPACITATEA DE DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR**

Baza legală ;

Având în vedere prevederile articolului 13 lit. i și art. 27 lit. e) din Legea 307/ 2006, privind apararea împotriva incendiilor și prevederile art. 14 lit e din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, va prezint Raportul de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor pentru perioada ianuarie – decembrie 2012.

În anul 2012 organizarea activității de apărare împotriva incendiilor a fost executată de o structură cu atribuții în domeniu, care îndeplinește atribuțiile de apărare împotriva incendiilor. În urma controalelor efectuate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botosani, cât și controalelor preventive efectuate de către Serviciul Voluntar pentru situații de urgență au fost constatate unele nereguli atât la instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local cât și la agenți economici care desfășoară activități pe raza comunei George Enescu. În urma controalelor efectuate la gospodăriile cetățenesti s-a constatat că o parte din proprietari nu sunt de acord cu aceste controale și motivează prin faptul că știu ei ce au de făcut pentru a preveni declanșarea unui incendiu.

Având în vedere noile prevederi legale, primarul comunei George Enescu d-na Toma – Grădinaru Angela a emis actele de autoritate care stabilesc modul de organizare și răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel:

- dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor;
- instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă;
- dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului (proceduri și măsuri specifice);
- dispoziție privind organizarea instruirii personalului (proceduri, tematici și grafice de instruire);
- convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile/antrepriză;
- dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
- a fost întocmit Planul de protecție în caz de seism și/sau alunecări de teren;
- a fost încheiat contractul de întreținere-verificare a sirenei electrice cu o societate autorizată, conform OMAI 1579/2007;
- a fost întocmit Planul de colaborare cu forțe specializate (Politia G.Enescu) conform Legea nr.481/2004, art.28 lit.k;

În anul 2012, la gospodăriile populației, precum și în sectorul de competență a SVSU GEORGE ENESCU s-au produs un număr de 10 situații de urgență după cum urmează;

- **5 incendii la vegetația uscată,**
 - a) **8 ha plantație și 4 ha de vegetație uscată – zona La Raschituri,**
 - b) **6,7 ha plantație și 4 ha de vegetație uscată – Imas George Enescu,**
 - c) **8 ha de vegetație uscată - Imas Arborea,**
 - d) **1,75 ha mireiste - Arborea (Marcu)**
 - e) **0,5 ha plantație și 1,5 ha vegetație uscată - Imas Arborea,**
- **2 incendii la depozitele de furaje,**
 - a) **Cojocaru Mihai ,sat Popeni -**
 - b) **Vieru Sorin ,sat Stanca,**
- **o intervenție de salvare a unei bovine(proprietar Slavnicu Gheorghe),**
- **o alarmă falsă (Onofrei Vasile)**
- **incendiu la un cos de fum ;**

Membrii din SVSU George Enescu au participat la toate evenimentele ce au avut loc în sectorul de competență ,având o contribuție esențială la limitarea și înlăturarea efectelor distructive ale evenimentelor.

SVSU George Enescu este organizat în conformitate cu prevederile articolului 11 din Ordinul nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Serviciul voluntar George Enescu se clasifică în funcție de componenta preventivă, de dotare și de tipul intervenției, astfel:

a) serviciu de categoria I - având în formația de intervenție doar echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

În anul 2012 SVSU George Enescu a participat cu echipaj complet la concursul profesional organizat pe stadionul municipiului Dorohoi în data de 11.06.2011 -ocupând locul V,pe județ. Compartimentul de prevenire al Serviciului voluntar pentru situații de urgență a efectuat un nr. de 484 controale sezoniere la gospodăriile populației în sem.I și 303 în sem II privind prevenirea și stingerea incendiilor.S-a pus accent pe măsurile de prevenire specifice sezonului rece:

- **folosirea cosurilor de fum defecte sau necurățate,**
- **folosirea necorespunzătoare a aparatelor electrice cu defectiuni și improvizate,**
- **folosirea focului deschis pentru nevoi gospodărești,**
- **sistemele de încălzit să fie corect construite și întreținute,**
- **educarea copiilor privind pericolul ce-l reprezintă jocul cu focul,**

Echipajul Scolii generale I-VIII Dumeni 1 îndrumați de șeful SVSU –d-l Sandu Constantin și de d-l profesor Constantin Iulian au participat la concursul Prietenii Pompierilor organizat la Liceul sportiv Botosani în data de 21.05.2012,unde au avut o comportare meritorie ocupând locul V .

A. Deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor și modul de remediere;

- dintre neregulile constatate și care pot fi remediate imediat au fost;**

1 . se încalca art.123 aliniat (2) prin faptul că mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor nu îndeplinesc nivelul de performanță prevăzute de reglementările tehnice- (nu sunt verificate)-

La Biserica Crestină după Evanghelie POPENI nu este organizată apararea împotriva incendiilor conform prevederilor OMAI 163/ 2077. – factorii responsabili s-au angajat să remedieze în cel mai scurt timp neregulile constatate.

2. Scolile, grădinitele au în dotare mijloace de aparare impotriva incendiilor dar se impune dotarea cu pichete PSI .pentru ca aceste mijloace sa nu stea prin magazii sau alte sali unde nu se poate avea acces in orice moment,
3. In ceea ce priveste buna functionare a instalatiilor electrice se constată o îmbunătățire a modului de folosire si exploatare a acestora -se folosesc sigurante calibrate si automate care asigura o protectie mai mare la scurt circuit,
4. Odata cu venirea sezonului rece s-a verificat starea centralelor si s-au curatat sobele si cosurilor de fum la toate unitatile de învățământ, iar acolo unde a fost cazul s-au montat țevi de protectie în fata sobelor.
5. In privinta mijloacelor de prima interventie, au fost verificate si reancarcate un numar de 23 stingatoare iar la un numar de 5 stingatoare sau pus furtunuri noi.

6. Tot în aceasta perioada s-au facut controale la toate institutiile de cult de pe raza comunei, distribuindu-se enoriasilor un numar de 55 de pliante cu reguli si masuri ce trebuie respectate, înaintea, pe timpul si dupa desfasurarea slujbelor religioase.

O atentie deosebita, am acordat informarii populatiei despre cauzele producerii unor incendii, regulile ce trebuiesc respectate si masurile ce trebuiesc luate pentru a preveni si a înlătura urmarile unor astfel de evenimente,atat prin recomandari facute cetățenilor prin afisare la centrele de lapte-12 centre cat si la magazinele si crasmele – 34.

7. Pentru prevenirea cu mai multă eficiență a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a personalului prin instructajele periodice cu informatii ce cuprind pe lang prevederi ale legislatie si discutarea diverselor situatii de caz, cunoscute ca fiind petrecute la nivelul comune George Enescu; De asemenea, s-a întocmit un Plan de măsuri privind apararea impotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, în baza controalelor anterioare ale Inspectoratului situatiilor de urgenta si ale controalelor interne, pentru remedierea deficiențelor;
8. La o parte dintre agentii economice de pe raza comunei nu s-au reactualizat documentele de autoritate si specifice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor art.19 din Legea 307/2006 si art.17-18 din OMIRA nr.163/2007 referitor la:
- organizarea instruirii personalului angajat;

- reglementarea fumatului si focului deschis;
- nu s-a reorganizat apărarea împotriva incendiilor pe locul de munca si întocmirea planurilor de evacuare in conformitate cu anexele 1-2 din OMIRA nr.163/2007

- s-a adus la cunostinta tuturor agentilor economici prevederile Ordinului nr.187/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spatiile pentru comert.

B. Pregătirea periodică a personalului

-Cu toate că se întocmesc tematici conform Planului Tematic anual, responsabilii PSI si administratorii institutiilor si agentilor economici nu prelucrează lunar cu personalul muncitor și trimestrial cu funcționarii publici, tematicile indicate și omit să completeze Fișa Individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, sarcină ce le revin conform Legii 307/2006.

C. Asigurarea cu mijloace de primă intervenție

- În clădirea Primărie cat si la obiectivele din subordine sunt asigurate mijloacele inițiale de stins incendiu conform Normativelor în vigoare, este întocmit Planul de interventie în caz de incendiu si avizat de Inspectoratul pentru situatii de urgență Se impune completarea cu asemenea mijloace la agentii economici cat si la institutiile publice .

D. Concluzii si propuneri pentru îmbunatatirea activitatii

Activitatea de aparare împotriva incendiilor este bună si se întrevăd îmbunatatirea urmatoarele aspecte:

- continuarea dotării serviciului voluntar conform dispozitiilor legale,
- continuarea pietruirii drumurilor comunale care sunt greu accesibile, - includerea în planurile de organizare , de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare si alimentare cu apă în caz de incendiu, de realizarea lucrărilor de curățarea copacilor aflatii pe domeniul public ,în dreptul fiecarei gospodării, a crengilor uscate si a celor care împiedica fluenta circulatiei pe drumurile respective, cât si a celor ce prezintă riscuri de distrugere a rețelelor electrice sau de altă natura(salcâmi din dreptul locuintei d-lui Butnaru Gheorghe-sat Dumeni ,plopii de la intrarea în fostul sector zootehnic Stanca;

- informarea populatiei pe tot timpul anului cu privire la măsurile de prevenire specifice în domeniul situatiilor de urgență si instruirea pe baza de semnătură privind arderea resturilor vegetale ,incendierea miristilor ,pârlogilor si a stufărisului,

- intensificarea controalelor la gospodăriile cetățenesti si acordarea asistentei de specialitate.

Pentru menținerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu în perioada următoare se vor lua măsuri pentru prevenirea incendiilor , astfel:

1. - centralizarea și inventarierea documentației tehnice la nivelul comunei, care să cuprindă în conținutul acesteia măsurile de securitate la incendiu capabile să

îndeplinească nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice specifice, și monitorizarea măsurilor tehnice și organizatorice stabilite în domeniul securității la incendiu;

2. - analizarea posibilităților ca materialele și produsele combustibile să nu mai fie depozitate în interiorul clădirii ci în exterior în condiții de siguranță;

4. - instalațiile electrice vor fi exploatate fără defecțiuni și improvizații, corpurile de iluminat din arhivă, magazii de birotică etc vor fi prevăzute cu globuri de protecție;

5. - în centrala termică, hidrofor, etc. nu se vor depozita , chiar și temporar, alte materiale și produse care nu au incidență cu funcționarea acestor spații;

6.- toate vanele, de apă, etc. vor fi marcate și inscripționate cu sensul de închidere/deschidere, utilitatea (ce deservește), poziția normală (închis sau deschis)-la centralele de la sediul primăriei,de la scolile generale nr.1 si 2 Dumeni si scoala generala

I-IV

Stînca;

7. - căile de acces,evacuare și intervenție vor fi păstrate libere în permanență, la gabaritele proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje și diferite materiale;

8. - ambalajele și reziduurile combustibile se vor evacua ritmic evitându-se depozitarea acestora pe casele de scări, culoare etc.;

9. - se vor respecta cu strictețe procedura de lucru cu foc și regulile privind fumatul;

10 - instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare, executarea periodică a exrcițiilor practice de alarmare, evacuare și stingereaincendiilor.

11.- instruirea unui cetățean al comunei pentru meseria de cosar în persoana d-lui Burgheaua George din satul Dumeni.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Bararu Gică**

Contrasemnează,
Secretar comună,
Zvorășteanu Mariana